ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВ

Замените фильтры сами примерно за 10 минут


Komfovent Domekt R 250 F C6 • правое исполнение (R2)

1 × фильтр F7
подаёт свежий воздух в дом

1 × фильтр M5
вытягивает воздух из помещений


278×258×46 мм
размер обоих фильтров

1 Где находятся фильтры?



Вид со стороны сервисного люка. Цветные стрелки показывают движение воздуха: у F7 слева (ODA) к ротору, у M5 справа (ETA) к ротору.


2 Самое важное: стрелка на фильтре



Воздух идёт к центру установки. Значит, стрелка на фильтре должна указывать К ЦЕНТРУ УСТАНОВКИ

На рамке каждого фильтра есть стрелка. Она показывает, в какую сторону воздух проходит через фильтр: от патрубка, к ротору (круг со стрелкой на рисунке). Перевёрнутый фильтр плохо очищает воздух.

3 Правильно и неправильно



Правильно
Стрелка к центру установки



Неправильно
Стрелка к патрубку

4 Замена фильтров шаг за шагом

1 Выключите установку

Выключите установку с пульта и отключите её от сети. Подождите, пока вентиляторы остановятся.

2 Откройте сервисный люк

Откройте сервисный люк установки (крышку со стороны обслуживания), чтобы добраться до фильтров.

3 Выньте старые фильтры

F7 находится внизу слева под углом (сторона ODA), M5 вверху справа под углом (сторона ETA). Вытяните оба.

4 Найдите стрелку на новом фильтре

На рамке фильтра есть стрелка. Поверните фильтр так, чтобы стрелка указывала К ЦЕНТРУ УСТАНОВКИ.

5 Вставьте новые фильтры

F7 внизу слева (сторона ODA), M5 вверху справа (сторона ETA). Вставьте до упора, стрелка по-прежнему к центру.

6 Закройте люк и включите

Если на панели есть предупреждение о фильтре, сбросьте его. Готово!

Как часто менять?
Обычно каждые 6 месяцев или когда пульт выдаёт предупреждение о фильтре.

Левая установка (L2)?
Тогда фильтры расположены зеркально. Стрелка всё равно к центру установки.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать фильтр: filt.ee

Старый фильтр
Положите в пакет и выбросьте с бытовым мусором.